



Wrocław, dnia 28 września 2018r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

we Wrocławiu
50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 78/79
tel./fax: 71-344-30-89
tel. 71-316-02-00

OAG-224-31/1/2018

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu

W związku z otrzymaniem pytania do w/w zamówienia, działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

W zakresie obowiązków Wykonawcy leży demontaż czujek jonizacyjnych. Zgodnie z polskimi przepisami – (Prawo Atomowe) do takich prac (demontaż, montaż, utylizacja itp.) wymagane jest zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. W SIWZ-ie (rozdział VII – wymagane dokumenty) nie został zawarty taki wymóg.

Czy to przeoczenie, czy nie stawiacie Państwo takiego warunku?

Odpowiedź:

Wymóg posiadania odpowiedniego zezwolenia został określony w SIWZ załącznik nr 9 pkt. 1.5.3

WREKTOR SĄDU
Elżbieta Giłbowska
Elżbieta Giłbowska